

**Címzettek: valamennyi ajánlattevő**

**Tárgy:** 1. számú Kiegészítő tájékoztatás a Körösszakál Községi Önkormányzat ajánlatkérő által indított „TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00007 azonosító számon „Körösszakál település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Ajánlattevők!

A tárgyi közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésekre a válaszokat az alábbiakban adjuk meg:

1. A tervdokumentáció nem tartalmazza a vízjogi létesítési engedélyt. Kérjük, a vízjogi létesítési engedélyt átadni szíveskedjenek.  
**Válasz: Amint rendelkezésre áll, megküldésre fog kerülni az EKR-ben.**
2. A tervdokumentáció nem tartalmazza a közmű üzemeltetők hatályos nyilatkozatait. Kérjük, a nyilatkozatokat átadni szíveskedjenek.  
**Válasz: Mellékeljük.**
3. A tervdokumentáció nem tartalmazza a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság befogadó nyilatkozatát. Kérjük, a nyilatkozatokat átadni szíveskedjenek.  
**Válasz: Mellékeljük.**
4. A tervdokumentáció nem tartalmazza Magyar Közút Zrt. kezelői és a tervhez hozzájáruló nyilatkozatát. Kérjük, a nyilatkozatokat átadni szíveskedjenek.  
**Válasz: Mellékeljük.**
5. A tervdokumentáció nem tartalmazza a Magyar Közút Zrt. által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet. Kinek a feladata a tervek elkészítése?  
**Válasz: Kivitelező feladata.**
6. A Műszaki leírásban szereplő létesítmény jegyzék a 10.-12. oldalon és a 14. oldalon szereplő mennyiségek valamint a terveken szereplő mennyiségek között jelentős eltérések vannak. Kérjük az ellentmondás feloldását.  
**Válasz: A kért ellentmondás javításra került.**
7. A vízjogi létesítési engedélyes terv, hossz-szelvényén valamint a műszaki leírásban szereplő csatorna jelek nem egyeznek. Kérjük az ellentmondás feloldását.  
**Válasz: A kért ellentmondás javításra került.**
8. A vízjogi létesítési engedélyes terv, hossz-szelvényén valamint a műszaki leírásban szereplő mennyiségek között ellentmondás van. Kérjük az ellentmondás feloldását.  
**Válasz: A kért ellentmondás javításra került.**
9. A vízjogi létesítési engedélyes terv, hossz-szelvényein nincsenek feltüntetve a keresztező közművek. Így nem látható a védelembe helyezendő közművek. Kérjük, a keresztező közműveket feltüntetni szíveskedjenek.  
**Válasz: A keresztező közművek a kiviteli terv része.**
10. A Műszaki leírás 12. oldalán szerepel U 40/20 típusú mederelem. A 14. oldali kigyűjtés és a költségvetés sem tartalmaz ilyen típusú mederelemet. Kérjük az ellentmondás feloldását.  
**Válasz: A kért ellentmondás javításra került.**

11. A vízjogi létesítési engedélyes terv, Támfalas átereszt rajzon, az átereszt csöve KD-EXTRA KG-PVC változó dimenzióval. Mekkora gyűrűmerevségű cső építhető be az áteresztbe.

**Válasz: SN8 merevségű cső építhető be.**

12. A vízjogi létesítési engedélyes terv, Támfalas átereszt rajzon, az átereszt csöve KD-EXTRA KG-PVC változó dimenzióval és takarással van jelölve. A csőtető fölötti takarás sok helyen nem éri el a csőgyártó által javasolt minimális vastagságot. Ezen átereszeknél milyen műszaki megoldással kell számolni és a költségét melyik költségvetési soron kell feltüntetni.

**Válasz: Amennyiben szükséges 360°-os védőbetonozással kell ellátni a csatornát.**

13. A vízjogi létesítési engedélyes terv, Tisztító akna rajzán nincs jelölve az akna falvastagsága. A monolit aknák helyett, építhetőek előregyártott vízzáró beton aknák?

**Válasz: 15 cm falvastagságúak az aknák.**

14. A tervdokumentáció nem tartalmaz részletrajzokat az aszfalt és beton burkolatok helyreállításáról. Kérjük, a részletrajzokat átadni szíveskedjenek.

**Válasz: A részletrajzokat az aszfalt és beton burkolatok helyreállításáról a kiviteli terv része.**

**Önkormányzat kezelésében lévő útnál:**

- 4 cm AC-8 kopóréteg
- 7 cm AC-11 kötőréteg
- 5 cm M22 kiegyenlítés
- 20 cm M56 útalap
- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg

**A Magyar Közút kezelésében lévő út teljese aszfaltburkolatot kap, így sem a padkája sem a burkolata nem bontható meg utána.**

**Kérem, hogy a válasz(oka)t szíveskedjenek figyelembe venni az ajánlattétel során.**

Debrecen, 2021. március 30.

Tisztelettel:



Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó