

Címzettek: valamennyi ajánlattevő

Tárgy: 2. számú Kiegészítő tájékoztatás a Körösszakál Községi Önkormányzat ajánlatkérő által indított „TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00007 azonosító számon „Körösszakál település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Ajánlattevők!

A tárgyi közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésekre a válaszokat az alábbiakban adjuk meg:

1. A tervdokumentáció nem tartalmaz részletrajzokat a „K” szegély építéséről. Milyen minőségű betonba kell építeni a szegélykövet? Kérjük, a részletrajzokat átadni szíveskedjenek.

Válasz: Mellékelem a kiegészített CS-5 rajzot.

2. A költségvetésben szereplő töltés építése 506,68 m³ töltés anyagot a Megrendelő biztosítja, vagy a Vállalkozónak kell beszereznie?

Válasz: Vállalkozó feladata.

3. A CS 5-0-0 jelű csatorna szakaszon a kapubejárókba tervezett Fedett TB elem kiváltható TA 30/100-as talpas betoncső átereszre vagy a tervezett D315, KG-PVC csőre?

Válasz: Igen.

Kérem, hogy a válasz(oka)t szíveskedjenek figyelembe venni az ajánlattétel során.

Debrecen, 2021. április 9.

Tisztelettel:



Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó