

TIGÁZ Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

www.tigaz.hu

4030 Debrecen, Híd u. 1. sz.
Telefon: +36 52 517-100
Ügyintéző: Papp Béla

IT Specialist Kft.

Debrecen
Szacsavay u. 19.
4030

Tisztelt Cím!

Tárgy: Körösszakál település gravitációs csapadékvíz elvezető rendszer építésére vonatkozó, vízjogi létesítési engedélyhez közműegyeztetés és közmű-üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján, valamint a 21/2018. (IX.27.) ITM rendelet, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **644634805** e-közmű azonosítószámú tervdokumentáció kapcsán az alábbi közműnyilatkozatot adja tárgyi beruházás építéshatósági engedélyezési eljárásához.

Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került.

A tervezett gravitációs csapadékvíz elvezető rendszer építése érinti a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő középnyomású gázelosztó rendszer nyomvonalát.

A munkálatok elkezdését megelőzően 8 nappal a TIGÁZ Zrt. Debreceni Üzeméhez címezve (4030 Debrecen, Híd u. 1., ugyfelszolgalat.tigazdso@tigaz.hu) a kivitelezést ténylegesen végző vállalkozás köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, címét, felelős műszaki vezetője nevét és telefonszámát.

Az építési munkálatok megkezdése előtt szakmai felügyeletünket meg kell rendelni. Társaságunk képviselőjével az építéssel érintett területet be kell járni. Az építési tevékenység végzőjének - szakmai felügyeletünk mellett - az építési területen a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a tiltott gépi földmunka övezetét ki kell jelölni. A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a tiltott gépi földmunkavégzés övezetének kijelölése nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet.

Az építési területen található gázelosztó vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hiányát és az egyéb észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos anyagok elhelyezése, tárolása.

Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkező) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, **gépi földmunkát** - beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, **az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!**

Ezen rendelet (7) bekezdése alapján az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell:

- az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről.
- a kijelölt övezeten az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról, a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
- a kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

501010101/000234-001/2021



213467062



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(7)-219(7)
ISO 14001: KIR/181(2)-160(2)
OHSAS 18001: MEBIR/43(2)-40(2)

A tiltott gépi földmunkavégzés övezetén belül földmunkavégzésre, a gázvezeték feltárására majd eltakarására, csak szakmai felügyeletünk mellett kerülhet sor. Kivitelezőnek az érintett gázelosztó vezeték felszíni létesítményeinek állagmegóvásáról, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartásáról gondoskodni kell.

A tervezett gravitációs csapadékvíz elvezető rendszer, a gázelosztó vezeték nyomvonalára nem kerülhet. Párhuzamos nyomvonal vezetés esetén a tervezett gravitációs csapadékvíz elvezető rendszer, valamint annak különböző műtárgyait (monolit beton előfejek, lezáró fogak, átereszek, betontámfalas átereszek, folyókák, víznyelő aknák, átfolyós víznyelő aknák, földmedrű szikkasztós vagy elvezető árkok, mederelemekkel bélelt árkok) úgy kell megvalósítani, hogy a gázelosztó vezetékhez legközelebb eső felületeinek építési távolsága minimum 0,5 méter lehet.

A CS-3.1 rajzszerű helyszínrajzon 0+180 – 0+201,1 km sz. között tervezett földmedrű szikkasztós vagy elvezető árkok kitérése során a középnyomású gázelosztó vezeték palástjától mért minimum 0,5 méteres párhuzamos védőtávolságot kérjük figyelembe venni!

A tervezett fordító-, tisztító-, átfolyós monolitbeton tisztító-, homokfogó tisztító-, víznyelő fedlapos-, átemelő-, csillapító aknák, aknakamrák, iszap- és homokfogók, hordalékfogók, olajfogók, szikkasztó drénkutak és szikkasztó rendszerek gázelosztó vezeték felőli külső függőleges síkjai a gázelosztó vezetéktől minimum 1,0 méterre lehetnek.

A CS-3.1 rajzszerű helyszínrajzon 1., 4., 5., 8., 10. jelölésű-, CS-3.4 rajzszerű helyszínrajzon 3. jelölésű- és a CS-3.2 rajzszerű helyszínrajzon 2., 3., 4. jelölésű tervezett aknák kitérései során a középnyomású gázelosztó vezeték palástjától mért minimum 1,0 méteres védőtávolságot kérjük figyelembe venni!

A „zárt” csapadékvíz elvezető szakaszok lehetőség szerint alulról keresztezzék a gázelosztó vezetékét. A kivitelezés során a keresztezett üzemelő gázvezeték és a kiépítésre kerülő gravitációs csapadékvíz csatorna külső palástjai közötti függőlegesen mért keresztezési távolság 0,2 méternél kisebb, illetve azok keresztezési szöge 30°-nál kisebb nem lehet. A kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy a keresztezett meglévő üzemelő gázelosztó, leágazó vezetékek fölött profilozásra vagy kiépítésre kerülő földmedrű szikkasztós vagy elvezető árkok folyásfeneke közötti (takarási magasság) távolságnak legalább 0,8 méternek, mederelemekkel bélelt árkoknál 0,6 méternek kell lennie, vagy az érintett gázelosztó, leágazó vezetékek fölött a szikkasztó, elvezető árkot meg kell szakítani.

Amennyiben az előírt védőtávolságok biztosításában kétségek merülnek fel, az érintett gázelosztó vezeték szakaszokat szakmai felügyeletünk mellett fel kell tární. A feltárt, üzemelő gázvezeték szakaszok mechanikai sérülésekkel, illetéktelen beavatkozással szembeni védelméről kivitelezőnek minden esetben gondoskodni kell. Továbbá, a gázvezeték keresztezéseinél nyitott munkaárkokban a szemle lehetőségét biztosítani kell a szakmai felügyeletünket ellátók részére, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény eltakarhatóságára vonatkozóan.

Az üzemelő gázelosztó rendszer megközelítésénél, keresztezésénél amennyiben a megközelítési, keresztezési távolság nem biztosítható, a beruházás terhére annak átalakítása válhat szükségessé. Ebben az esetben, a beruházónak megállapodást kell kötnie az elvégzendő munkák műszaki-gazdasági feltételeire vonatkozóan. A megállapodás megkötését a beruházó a TIGÁZ Zrt. Fejlesztési szervezet Vezetékfejlesztési csoportjánál kezdeményezheti a 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. címen. A gázelosztó vezetéken szükséges beavatkozásokat csak a megállapodásban rögzített gazdasági és műszaki feltételek betartásával lehet elvégezni.

A létesítmény kivitelezése során az érintett üzemelő gázvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott károkért a kivitelezőt felelősség terheli, függetlenül a gázvezeteki rendszer meglévő jelzéseinek („G” jelű tábla, jelzőszalag, irányjelzők) állapotától.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázelosztó vezetékben, illetve tartozékaiban bármilyen sérülés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a **06/80-300-300** éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon. A gázvezetéken vagy tartozékaiban bekövetkezett hibát csak Társaságunk szakemberei háríthatják el.

A munkaterület átadás-átvételére, a tervezett létesítmény műszaki átadás-átvételére valamint használatbavételi, és egyéb hatósági eljárásaira Debreceni Üzemünket - írásos értesítés formájában - a joghatályos nyilatkozattétel érdekében meg kell hívni! Az egyeztetett nyomvonal megváltoztatása esetén, ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni az E-közmű rendszeren keresztül. A Társaságunk által egyeztetett tervet, és a közműnyilatkozatunk egy példányát a munkaterületen kell tartani.

Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes. A tervezett létesítmények terv szerinti megvalósításhoz fenti előírások betartása mellett hozzájárulunk.

Jelen nyilatkozatot, az engedélyezési tervdokumentáció mellékleteként kérjük kezelni!

Debrecen, 2021. január 15.

TIGÁZ Zrt.
Földgázelosztás
Területi üzemeltetési egység Debrecen
4030 Debrecen, Híd u. 1.


Kéki Sándor
Területi üzemeltetési egység Debrecen
Műszaki csoportvezető
TIGÁZ Zrt.

016111


A MET CSOPORT TAGJA